CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 67/2014 di protocollo
N. 12 delle deliberazioni

OGGETTO: Fornitura di n. 2 estintori e manutenzione periodica.

Nel giorno 24 febbraio 2014 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, presenti i signori: sig. Emilio Sgarlata, Presidente; dott.ssa Laura Fasiolo, Vice Presidente; dott.ssa Livia Zucalli, Consigliere; ing. Paolo Luigi Maschio, Consigliere; dott. Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; rag. Luciana Perco, Ragioniere-economo; prof. Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Trieste; prof.ssa Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell'Università degli Studi di Udine; è altresì presente l'avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio:

Premesso che:

- con nota dd. 22/01/2014 il geom. Alessandro Chiades, RSSP esterno del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, segnala la necessità – a seguito di apposito sopralluogo dd. 21/01/2014 – di dotarsi di n. 2 estintori necessari per soddisfare quanto richiesto dalla normativa antincendio (DM 10/02/1998) e dal D. Lgs. 81/08;
- il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, al fine di ottemperare alle normative di riferimento vigenti in tema di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro, intende dotarsi di n. 2 estintori, a piantana, e relativa manutenzione periodica;
- il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia ha inoltrato in data 23/1/2014 alle seguenti ditte:
  1) SECURFIRE DI CIANI SEREN ALESSANDRO, Via Santa Chiara n. 4, 34170 Gorizia;
  2) FE Friuli Estintori Srl, Via Monfalcone, 33, 33052 Cervignano del Friuli (UD);
  3) GIEMME ANTINCENDIO – TECNOIMPIANTI, Via S. Gabriele 7, 34074 Monfalcone (GO),

  richiesta di preventivo - da far pervenire entro le ore 12.00 del 31/01/2014 - relativamente a nr. 2 estintori a polvere da 6 kg tipo 34A233BC CE/EN 3/7, con piantana, con richiesta di quantificare gli interventi di manutenzione necessari per garantire l'efficienza e la regolarità degli stessi secondo la normativa vigente.

Precisato che:

- è pervenuta in data 30/01/2014 (ns. prot. n. 39/2014) l'offerta di GIEMME ANTINCENDIO – TECNOIMPIANTI con relativa documentazione:
- l'offerta presentata risulta essere rispondente alle richieste formulate e ai criteri qualitativi del Consorzio per un importo pari ad:
  - Euro 141,52- IVA INCLUSA per n. 2 estintori a polvere da 6 kg tipo 34A233BC CE/EN 3/7, con piantana;
  - Euro 10,00- IVA INCLUSA per n. 1 manutenzione semestrale degli estintori come previsto dalla norma UNI 9994/2013 punto 4.5, compreso 4.3 (controllo iniziale);
  - Euro 24,40- IVA INCLUSA per n. 1 revisione estintore con carica a polvere 6 Kg, come da norma UNI 9994-1:2013 4.6 (ogni 36 mesi);

- Euro 39,04- IVA INCLUSA per collaudo serbatoio per estintore con carica a polvere 6 Kg con sostituzione valvola completa, come da norma UNI 9994-1:2013 punto 4.7 e contestuale revisione come previsto da stessa norma al punto 4.6 (ogni 144 mesi).

Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
Visto il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica;
Visto il parere del Ragioniere-economo di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000.
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
a voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA

1. di affidare l'incarico di fornitura e manutenzione a GIEMME ANTINCENDIO – TECNOIMPIANTI, Via S. Gabriele 7, 34074 Monfalcone (GO),
2. di destinare la somma di € 141,52 IVA INCLUSA per la dotazione di n. 2 estintori a polvere da 6 kg tipo 34A233BC CE/EN 3/7, con piantana;
3. di destinare la somma di Euro 40,01- IVA INCLUSA per n. 2 manutenzioni nel corso dell'anno 2014 di n. 2 estintori come previsto dalla norma UNI 9994/2013 punto 4.5, compreso 4.3 (controllo iniziale);
4. di destinare con future deliberazioni le somme individuate in premessa relative alla revisione degli estintori con carica a polvere 6 Kg, come da norma UNI 9994-1:2013 4.6 (ogni 36 mesi), e per collaudo serbatoio per estintore con carica a polvere 6 Kg con sostituzione valvola completa, come da norma UNI 9994-1:2013 punto 4.7 e contestuale revisione come previsto da stessa norma al punto 4.6 (ogni 144 mesi);
5. la somma pari ad € 141,52 (IVA INCLUSA) trova copertura nel capitolo di bilancio n. 1 01 02 02 180 (Spese acquisto attrezzature), la somma pari ad € 40,01 trova copertura al capitolo 1 01 02 03 210 (Assistenza informatica e manutenzione) del Bilancio di previsione 2014 che presentano la necessaria disponibilità;
6. di autorizzare la liquidazione ed il pagamento;
7. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 per le motivazioni espresse in premessa.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all'Albo dell'Ente e del Comune di Gorizia, per 15 giorni consecutivi.

Gorizia, 26.2.2014

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA

♦♦♦

Sede legale: Corso Italia n. 55 - Sede amministrativa: via Morelli, 39 - 34170 Gorizia
Telefono 0481-536272 - Fax 0481-536272

Delibera n. 12 del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dd. 24.2.2014

n. 67/2014 di protocollo.

OGGETTO: Fornitura di n.2 estintori e manutenzione periodica.

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000.

F.TO IL RAGIONIERE
rag. Luciana Perco